



**UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO CENTRAS“ (EGSC)**

Kaukysos g. 18, LT -11342 Vilnius
Lietuvos Respublika

Atitikties sertifikatas

Nr. LS801.B16009



**Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti
produkciją atitikties sertifikavimo ženklu:**

Išduotas V. Vaičiulio individualiai įmonei,
P. Višinskio g. 9a, LT-44147 Kaunas, Lietuvos Respublika.

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad gaminys

įvadinis elektros apskaitos skydas

tipas (modelis)

IAS-X-Y(Z)

(X -nusako fazių skaičių: 1-vienfazis skydas, 3-trifazis skydas; Y- nusako apskaitos prietaisų skaičių: nuo 1 iki 10; Z -jei skydas su matavimo transformatoriais, tuomet skliaustuose raidė T)

pagamintas

V. Vaičiulio individualioje įmonėje,
P. Višinskio g. 9a, LT-44147 Kaunas, Lietuvos Respublika

atitinka standarto (ų)

LST EN 62208:2012 (EN 62208:2011) ir LST EN 61439-5:2015+AC:2015 (EN 61439-5: 2015+AC:2015)
10.2.101 skyriaus **reikalavimus**.

Atitikties sertifikatas išduotas remiantis:

EGSC Bandymų centro 2016-05-16 bandymų protokolu Nr. AFD.01.2577-16 ir 2016-05-05 gamybos sąlygų patikrinimo protokolu.

Galioja iki: 2019-06-26

Išduotas: 2016-05-23

Direktorius



V. Keršys